

# ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

55-100 TRZEBNICA ul. Łączna 1 c  
tel./Fax (071) 387-06-17 NIP: 915-16-26-021

e-mail: [drogi@powiat.trzebnica.pl](mailto:drogi@powiat.trzebnica.pl)

[www.drogi.trzebnica.pl](http://www.drogi.trzebnica.pl)

Trzebnica dnia 25.03.2021 r

## Do wszystkich uczestników przetargu

Znak sprawy: DTiZP/200/4/2021

### Wyjaśnienie nr 1 do SWZ

dotyczy: przetargu prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn:  
**Przebudowa drogi powiatowej nr 1367 D wraz z budową drogi pieszo-rowerowej od cmentarza do drogi wojewódzkiej nr 342 w m. Szewce – cz. 3, km od 1+283,59 do 1+511,09**

### Wyjaśnienie nr 1

#### Pytanie nr 1

W załączonym do postępowania znak jw. przedmiarze robót w dziale nr 4 poz. 48 znajduje się zapis: „Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa – jezdnia, poszerzenia i ścieżka”, również w Projekcie Budowlano -Wykonawczym w opisie technicznym – w dziale nr 4 w pkt 4.2 „, Konstrukcja nawierzchni ciągu pieszo – rowerowego jest zapis: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S”, - taki sam zapis zawiera rysunek nr 3 Przekroje normalne.

Natomiast na rysunku nr 2 – Plan sytuacyjny – projektuje się wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej.

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie z jakiego materiału ma być wykonana nawierzchnia ww. ciągu pieszo-rowerowego.

#### Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, że nawierzchnia ciągu pieszo- rowerowego powinna być wykonana z betonu asfaltowego AC11S.

Z poważaniem:

W zastępstwie Dyrektora  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Trzebnicy  
Marek Rajter  
Specjalista d/s technicznych