

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

55-100 TRZEBNICA ul. Łączna 1 c

tel./Fax (071) 387-06-17 NIP: 915-16-26-021

e-mail: drogi@powiat.trzebnica.pl

www.drogi.trzebnica.pl

Trzebnica dnia 25.06.2021 r

Do wszystkich uczestników przetargu

Znak sprawy: DTiZP/200/9/2021

Wyjaśnienie nr 1 do SWZ

dotyczy: przetargu prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn: **Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1366 D – ul. Pęgowskiej w Ozorowicach**

Wyjaśnienie nr 1

Pytanie nr 1

W dokumentacji przetargowej pojawiły się nieścisłości. Proszę o wyjaśnienie.

W pozycji nr 31 przedmiaru jest zapis: Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 300 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową natomiast w przekrojach konstrukcyjnych rys 3 oraz w opisie technicznym w pkt. 4.1. dla przekroju chodnika jest zapis 5cm podsypka cementowo -piaskowa (1:4). Proszę o wyjaśnienie jaka grubość podsypki cementowo-piaskowej należy przyjąć do oferty.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, że w pozycji nr 31 przedmiaru robót należy przyjąć grubość podsypki po zagęszczeniu 3 cm.

Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy prosi o zastosowanie w/w zmiany przy sporządzaniu oferty.

Z poważaniem:

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy

mgr inż. Paweł Kaźmierczak