

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

55-100 TRZEBNICA ul. Łączna 1 c
tel./Fax (071) 387-06-17 NIP: 915-16-26-021

e-mail: drogi@powiat.trzebnica.pl

www.drogi.trzebnica.pl

Trzebnica dnia 12.02.2021 r

Do wszystkich uczestników przetargu

Znak sprawy: DTiZP/200/1/2021

Wyjaśnienie nr 5 do SWZ

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn: **Złotów-Czeszów IV Etap – droga dojazdowa do gruntów rolnych.**

Wyjaśnienie nr 5

Pytanie nr 1

STWiORB D.04.04.02 "Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie " pkt.9 Cechy podbudowy zawiera wymagania nośności E1>100 MPa i E2>180 MPa . Są to wymagania dla dróg KR 5-7 . Przy założonej konstrukcji dla KR 2 parametr ten jest nie do osiągnięcia . W związku z powyższym czy Zamawiający dopuszcza wymaganie dla warstwy podbudowy E2> 130 MPa zgodnie z KTKN PiP z 2014 r.?

Odpowiedź nr 1

Dla przedmiotowej inwestycji należy przyjąć wymagania nośności dla KR2, tj. E1 - min. 80 MPa i E2 - min. 130 MPa.

Z poważaniem:

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy
mgr inż. Paweł Kaźmierczak