

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

55-100 TRZEBNICA ul. Łączna 1 c
tel./Fax (071) 387-06-17 NIP: 915-16-26-021

e-mail: drogi@powiat.trzebnica.pl

www.drogi.trzebnica.pl

Trzebnica dnia 16.02.2021 r

Do wszystkich uczestników przetargu

Znak sprawy: DTiZP/200/1/2021

Wyjaśnienie nr 6 do SWZ

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn: **Złotów-Czeszów IV Etap – droga dojazdowa do gruntów rolnych.**

Wyjaśnienie nr 6

Pytanie nr 1

Prosimy o udostępnienie uzgodnień z gestorami sieci, które występują w miejscu zaprojektowanego poszerzenia :

- gazociąg (przejścia poprzeczne przez jezdnię) gw 100; gD 500; gD 250 n;
- linia energetyczna

Odpowiedź nr 1

Zamawiający nie dysponuje powyższymi uzgodnieniami.

Pytanie nr 2

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach niniejszego postępowania należy wykonać warstwę ścieralną szerokości 5m na odcinku szlakowym oraz 5,5m na długości zaprojektowanej mijanki.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający potwierdza, iż projektowana szerokość szlakowa jezdni wynosi 5,0m. Szerokość jezdni na długości mijanki wynosi 5,5 m.

Pytanie nr 3

Projekt Wykonawczy w części opisowej mówi o 6cm warstwy wiążącej AC11W na poszerzeniu. Przekrój normlany wskazuje mieszankę AC16W. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź nr 3

Zamawiający wyjaśnia, iż warstwę wiążącą o grubości 6 cm należy wykonać z mieszanki AC 16W

Z poważaniem:

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych Trzebnicy

mgr inż. Paweł Kaźmierczak